

# **I. Számú melléklet**

## **Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Archívum és Raktár**

### **Tűzveszélyességi osztályba sorolás**

**1142 Budapest, Tatai u. 13.**

**2015.**

**A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Műszaki Archívum és Raktár 1142 Budapest, Tatai u. 13. szám alatt található létesítmény helyiségeinek tűzveszélyességi osztályba sorolását a 28/2011. (IX. 06.) BM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. rész XXXII. Fejezet 218. pontja alapján, és az 54/2014. (XII.5) BM. rendelettel kiadott OTSZ. IV. Fejezet 9.§ alapján az alábbiak szerint állapítom meg.**

Sorszám	A besorolt helyiség megnevezése	Veszélyességi osztályonkénti besorolás					Alapterület /m <sup>2</sup> /
		„A”	„B”	„C”	„D”	„E”	Összesen
	<b>MMKM Archívum és Raktár épület I. tűzszakasz Irodaépület</b>						
	<b>ALAGSOR</b>						
1.	Lépcsőház- előtér				19		19
2.	Raktár				11		11
3.	Raktár				54		54
4.	Tároló				9		9
5.	Tároló				7,50		7,50
6.	Könyvtár			12			12
7.	Iratraktár			88,50			88,50
8.	Et.-Raktár				19		19
9.	Garázs				50		50
	<b>FÖLDSZINT</b>						
10.	Porta				7,50		7,50
11.	Előtér				9		9
12.	Előtér				19		19
13.	Közlekedő				20		20
14.	Raktár				19		19
15.	Iratraktár			88,50			88,50
16.	Iratraktár			54			54
17.	Raktár				11		
18.	Raktár				40,5		40,5
19.	Teherfelvonó				5		5
20.	Garázs				50		50
	<b>I. EMELET</b>						
21.	Előtér				21		21
22.	Teherfelvonó				5		5
23.	Öltöző			7			7

24.	Raktár			4,5		4,5
25.	Mosdó-WC				11	11
26.	Könyvraktár		176			176
27.	Iroda			14,5		14,5
28.	<b>II. EMELET</b>					
29.	Előtér			25,5		25,5
30.	Teherfelvonó			5		5
31.	Mosdó-WC				11	11
32.	Szerver			2,5		2,5
33.	Raktár			4,5		4,5
34.	Közlekedő			29		29
35.	Iroda			13		13
36.	Iroda			14		14
37.	Iroda			14		14
38.	Iroda			29		29
39.	Iroda			43		43
40.	Iroda			14		14
41.	Iroda			28,5		28,5
42.	<b>III. EMELET</b>					
43.	Előtér			28		28
44.	Teherfelvonó			5		5
45.	Mosdó-WC				15	15
46.	Raktár			3		3
47.	Előtér			5		5
48.	Mosdó-WC				5,5	5,5
49.	Közlekedő			29		29
50.	Iroda			13		13
51.	Iratraktár		57			57
52.	Iratraktár		57,5			57,5
53.	Iroda			14,5		14,5
54.	<b>IV. EMELET</b>					
55.	Előtér			28		28
56.	Teherfelvonó			5		5
57.	Közlekedő			29		29
58.	Iratraktár		60			60
59.	Iratraktár		14,5			14,5
60.	Iratraktár		71,5			71,5
61.	Iratraktár		16			16
62.	<b>V. EMELET</b>					
63.	Előtér			28		28
64.	Teherfelvonó			5		5
65.	Közlekedő			29		29
66.	Iratraktár		10			10
67.	Iratraktár		60			60
68.	Iratraktár		28,5			28,5
69.	Iratraktár		14			14
70.	Iratraktár		14			14
71.	Iratraktár		14			14

72.	Iratraktár			14			14
73.	Kazán helyiség				16		16
<b>Összesen (m2) :</b>				<b>857</b>	<b>855</b>	<b>42,5</b>	<b>1754,5</b>
<b>Összesen (%) :</b>				<b>49%</b>	<b>49%</b>	<b>2%</b>	<b>100%</b>

A fenti táblázatban foglalt adatok alapján

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Archívum és Raktár 1142 Budapest, Tatai u. 13. szám alatti I. tűzszakasza a

**"CD"**

**azaz tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.**

Sorszám	A besorolt helyiség megnevezése	Veszélyességi osztályonkénti besorolás					Alapterület /m <sup>2</sup> /
		„A”	„B”	„C”	„D”	„E”	Összesen
	<b>MMKM Műszaki Archívum és Raktár épület II. tűzszakasz</b>						
	<b>Raktárak</b>						
74.	Raktár (vágánycsarnok)				834		834
75.	Fogatolt jármű raktár			348			348
76.	Lószerszám raktár				66		66
77.	Motorkerékpár raktár				281		281
78.	Vasúti raktár				283		283
79.	Városi közlekedési raktár				208,5		208,5
80.	Repülési raktár				322		322
81.	Előtér				8,5		8,5
82.	Gázfogadó				21		21
83.	Raktár				21		21
<b>Összesen (m2) :</b>				<b>348</b>	<b>2045</b>		<b>2393</b>
<b>Összesen (%) :</b>				<b>15%</b>	<b>85%</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>

A fenti táblázatban foglalt adatok alapján

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Archívum és Raktár 1142 Budapest, Tatai u. 13. szám alatti II. tűzszakasza a

**"CD"**

**azaz tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.**

Sorszám	A besorolt helyiség megnevezése	Veszélyességi osztályonkénti besorolás					Alapterület /m <sup>2</sup> /
		„A”	„B”	„C”	„D”	„E”	Összesen
	<b>MMKM Műszaki Archívum és Raktár épület III. tűzszakasz</b>						
	<b>Út és híd raktár</b>						
84.	Út és híd raktár			209,5			209,5
<b>Összesen (m2) :</b>				<b>209,5</b>			<b>209,5</b>
<b>Összesen (%) :</b>				<b>100%</b>	%	%	<b>100%</b>

**A fenti táblázatban foglalt adatok alapján**

**a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Archívum és Raktár 1142 Budapest, Tatai u. 13. szám alatti III. tűzszakasza a**

**"CD"**

**azaz tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.**

Sorszám	A besorolt helyiség megnevezése	Veszélyességi osztályonkénti besorolás					Alapterület /m <sup>2</sup> /
		„A”	„B”	„C”	„D”	„E”	Összesen
	<b>MMKM Archívum és Raktár IV. tűzszakasz Restaurátor műhely I.</b>						
85.	Előtér				70		70
86.	Festő és Fényező műhely			34			34
87.	Asztalos műhely			31			31
88.	Varroda			24			24
89.	Mosó helyiség			25			25
90.	Szemcseszóró				6		6
91.	Kompresszor helyiség				3		3
92.	Kazán helyiség				3		3
93.	Öltöző			3,5			3,5
94.	Mosdó-WC					5,8	5,8
<b>Összesen (m2) :</b>				<b>117,5</b>	<b>82</b>	<b>5,8</b>	<b>205,3</b>
<b>Összesen (%) :</b>				<b>57%</b>	<b>40%</b>	<b>3%</b>	<b>100%</b>

A fenti táblázatban foglalt adatok alapján

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Műszaki Tanulmánytár 1142 Budapest, Tatai u. 13. szám alatti IV. tűzszakasza a

**"CD"**

**azaz tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.**

Sorszám	A besorolt helyiség megnevezése	Veszélyességi osztályonkénti besorolás					Alapterület /m <sup>2</sup> /
		„A”	„B”	„C”	„D”	„E”	Összesen
	<b>MMKM Archívum és Raktár V. tűzszakasz</b>						
	<b>Restaurátor műhely II.</b>						
95.	Előtér				22		22
96.	Műhely				36		36
97.	Műhely				50		50
98.	Műhely				45		45
99.	Labor				6,5		6,5
100.	Teakonyha				12		12
101.	Mosdó-WC.					8	8
102.	Mosó			21			21
103.	Kazán helyiség				4		4
<b>Összesen (m2) :</b>				<b>21</b>	<b>171,5</b>	<b>8</b>	<b>200,5</b>
<b>Összesen (%) :</b>				<b>10%</b>	<b>86%</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>

A fenti táblázatban foglalt adatok alapján

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Műszaki Tanulmánytár 1142 Budapest, Tatai u. 13. szám alatti V. tűzszakasza a

**"CD"**

**azaz tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.**

Sorszám	A besorolt helyiség megnevezése	Veszélyességi osztályonkénti besorolás					Alapterület /m <sup>2</sup> /
		„A”	„B”	„C”	„D”	„E”	Összesen
	<b>MMKM Archívum és Raktár VI. tűzszakasz</b>						
	<b>Új raktár épület</b>						
104.	Installációs raktár			74			74
105.	Hajózási Raktár				202		202
106.	Előtér				25		25
107.	Modell raktár				76		76
108.	Textil raktár			60			60
109.	Előtér				25		25
110.	Iratraktár			92			92
111.	Roncs raktár				102		102
112.	Autós raktár				266		266
<b>Összesen (m2) :</b>				<b>226</b>	<b>696</b>		<b>922</b>
<b>Összesen (%) :</b>				<b>25%</b>	<b>75%</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>

A fenti táblázatban foglalt adatok alapján

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Műszaki Tanulmánytár 1142 Budapest, Tatai u. 13. szám alatti VI. tűzszakasza a

**"CD"**

**azaz tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.**



Sorszám	A besorolt helyiség megnevezése	Veszélyességi osztályonkénti besorolás					Alapterület /m <sup>2</sup> /
		„A”	„B”	„C”	„D”	„E”	Összesen
	<b>A MMKM Archívum és Raktár Tatai u. 13. szám alatti létesítmény</b>						
1.	MMKM I. tűzszakasz			1754,5			1754,5
2.	MMKM II. tűzszakasz				2393		2393
3.	MMKM III. tűzszakasz			209,5			209,5
4.	MMKM IV. tűzszakasz			205,3			205,3
5.	MMKM V. tűzszakasz				200,5		200,5
6.	MMKM VI. tűzszakasz				922		922
<b>Összesen (m2) :</b>				<b>2169,3</b>	<b>3515,5</b>		<b>5684,8</b>
<b>Összesen (%) :</b>				<b>38%</b>	<b>62%</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>

A fenti táblázatban foglalt adatok alapján

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Archívum és Raktár 1142 Budapest, Tatai u. 13. szám alatti létesítmény

**"CD"**

**azaz tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.**