

I. Számú melléklet

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Elektrotechnikai Múzeum

Tűzveszélyességi osztályba sorolás

1075 Budapest, Kazinczy u. 21.

2015.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Elektrotechnikai Múzeum 1075 Budapest, Kazinczy u. 21. szám alatt található létesítmény helyiségeinek tűzveszélyességi osztályba sorolását a 28/2011. (IX. 06.) BM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. rész XXXII. Fejezet 218. pontja alapján, és az 54/2014. (XII.5) BM. rendelettel kiadott OTSZ. IV. Fejezet 9.§ alapján az alábbiak szerint állapítom meg.

Sorszám	A besorolt helyiség megnevezése	Veszélyességi osztályonkénti besorolás					Alapterület /m ² /
		„A”	„B”	„C”	„D”	„E”	Összesen
	MMKM Elektrotechnikai Múzeum I. tűzszakasz						
	PINCESZINT						
1.	ELMŰ Trafó				25,51		25,51
2.	Elektromos kapcsoló helyiség				14,57		14,57
3.	Raktár			114			114
4.	Raktár			120			120
5.	Közlekedő				7,40		7,40
6.	Raktár			7,77			7,77
7.	Raktár			10,32			10,32
8.	Raktár			11,78			11,78
9.	Raktár2			6,10			6,10
10.	Vízmérő helyiség					20,52	20,52
	FÖLDSZINT						
11.	Őrzésvédelmi ügyelet (Porta)				10,21		10,21
12.	Kiállító terem (Kandó)				53,50		53,50
13.	Gépműhely				6,79		6,79
14.	Gépműhely				18,95		18,95
15.	Kiállító terem				18,84		18,84
16.	Kiállító terem				18,95		18,95
17.	Kiállító terem				28,96		28,96
18.	Előtér				28,82		28,82
19.	WC előtér					4,20	4,20
20.	WC					1,38	1,38
21.	WC					1,57	1,57
22.	Könyvtár			99,91			99,91
	EMELET I.						

23.	Előtér			40,71		40,71	
24.	Kiállító terem			46,69		46,69	
25.	Kiállító terem			46,29		46,29	
26.	Ffi. WC előtér				1,16	1,16	
27.	WC				1,20	1,20	
28.	Női WC előtér				1	1	
29.	WC				1,20	1,20	
30.	Kiállító terem			67,64		67,64	
31.	Kiállító terem			33,21		33,21	
32.	Kiállító terem			50,21		50,21	
	EMELET II.						
33.	Előtér			40,71		40,71	
34.	Tanácssterem (Zipernowsky terem)			101,7		101,7	
35.	Ffi. WC előtér				2,02	2,02	
36.	Piszoár-WC				3,84	3,84	
37.	Női WC előtér				2,02	2,02	
38.	Közlekedő			20,90		20,90	
39.	Iroda			30,40		30,40	
40.	Iroda			16,50		16,50	
41.	Előtér			2,40		2,40	
42.	Tárgyaló			26,90		26,90	
43.	Teakonyha			6,16		6,16	
44.	Takarítószer tároló		3,32			3,32	
45.	Fürdő				2,08	2,08	
46.	Kiállító terem			127,80		127,80	
Összesen (m2) :				373,2	890,72	42,19	1306,11
Összesen (%) :				29%	68%	3%	100%

A fenti táblázatban foglalt adatok alapján

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Elektrotechnikai Múzeum 1075 Budapest, Kazinczy u. 21. szám alatti I. tűzszakasza a

"CD"

azaz tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.

Sorszám	A besorolt helyiség megnevezése	Veszélyességi osztályonkénti besorolás					Alapterület /m ² /
		„A”	„B”	„C”	„D”	„E”	Összesen
	MMKM Elektrotechnikai Múzeum II. tűzszakasz						
47.	Gépjárműparkoló				170		170
Összesen (m ²) :					170		170
Összesen (%) :				0%	100%	%	100%

A fenti táblázatban foglalt adatok alapján

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Elektrotechnikai Múzeum 1075 Budapest, Kazinczy u. 21. szám alatti II. tűzszakasza a

"CD"

azaz tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.

Sorszám	A besorolt helyiség megnevezése	Veszélyességi osztályonkénti besorolás					Alapterület /m ² /
		„A”	„B”	„C”	„D”	„E”	Összesen
	Az MMKM Elektrotechnikai Múzeum Kazinczy u. 21. szám alatti épülete						
1.	MMKM I. tűzszakasz				1306,11		1306,11
2.	MMKM II. tűzszakasz				170		170
Összesen (m ²) :					1476,11		1476,11
Összesen (%) :				%	100%	%	100%

A fenti táblázatban foglalt adatok alapján

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Elektrotechnikai Múzeum 1075 Budapest, Kazinczy u. 21. szám alatti létesítmény

"CD"

azaz tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.