

I. Számú melléklet

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Műszaki Tanulmánytár

Tűzveszélyességi osztályba sorolás

1117 Budapest, Kaposvár u. 13-15.

2015.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Műszaki Tanulmánytár 1117 Budapest, Kaposvár u. 13-15. szám alatt található létesítmény helyiségeinek tűzveszélyességi osztályba sorolását a 28/2011. (IX. 06.) BM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. rész XXXII. Fejezet 218. pontja, és az 54/2014. (XII.5) BM. rendelettel kiadott OTSZ. IV. Fejezet 9.§ alapján az alábbiak szerint állapítom meg.

Sorszám	A besorolt helyiség megnevezése	Veszélyességi osztályonkénti besorolás					Alapterület /m ² /
		„A”	„B”	„C”	„D”	„E”	Összesen
	MMKM Műszaki Tanulmánytár A. épület I. tűzszakasz						
	ALAGSOR						
1.	Lépcsőház- előtér				53		53
2.	Toalett-mosdó					3,18	3,18
3.	Gépműhely				60,13		60,13
4.	Kompresszor helyiség				5,65		5,65
5.	Előtér					2,40	2,40
6.	Toalett					1	1
7.	Zuhanyozó					3,82	3,82
8.	Öltöző			19,60			19,60
9.	Teakonyha				6,68		6,68
10.	Elektromos kapcsoló helyiség				7,76		7,76
11.	Iroda				11,61		11,61
12.	Raktár			162,36			162,36
13.	Átmeneti raktár			33,64			33,64
14.	Tisztító raktár			19,20			19,20
15.	Iroda				19,70		19,70
16.	Rajztár +galéria			71,45			71,45
17.	Restaurátor műhely			66,10			66,10
18.	Gyűjtemény raktár				396		396
	FÖLDSZINT						
19.	Szélfogó					4,30	4,30
20.	Közlekedő				5,50		5,50
21.	Porta				6,45		6,45
22.	Tartózkodó				6,35		6,35
23.	Iroda				12,90		12,90
24.	Iroda				19,70		19,70
25.	Iroda				12,90		12,90

26.	Hőközpont				33		33	
	EMELET							
27.	Közlekedő				95,66		95,66	
28.	Könyvtár			81,7			81,7	
29.	Tanácssterem				59,1		59,1	
30.	Mosdó előtér					2,76	2,76	
31.	Toalett					1	1	
32.	Mosdó					2,1	2,1	
33.	Piszoár					2,1	2,1	
34.	Toalett					1	1	
35.	Iroda				19,7		19,7	
36.	Iroda				26,56		26,56	
37.	Iroda				26,5		26,5	
38.	Iroda				26,5		26,5	
39.	Iroda				26,5		26,5	
40.	Iroda				19,7		19,7	
41.	Iroda				19,7		19,7	
42.	Iroda				19,7		19,7	
43.	Iroda				19,7		19,7	
44.	Iroda				19,7		19,7	
45.	Iroda				12,90		12,90	
46.	Iroda				19,7		19,7	
47.	Iroda				12,90		12,90	
48.	Iroda				19,7		19,7	
49.	Iroda				12,90		12,90	
50.	Iroda				19,7		19,7	
51.	Mosdó előtér					2,76	2,76	
52.	Toalett					1	1	
53.	Mosdó előtér					2,1	2,1	
54.	Piszoár					2,1	2,1	
55.	Toalett					1	1	
56.	Teakonyha				29,80		29,80	
57.	Kiállítótér előtér				89,80		89,80	
58.	Kiállítótér				262,5		262,5	
Összesen (m2) :					454,05	1397,47	32,62	1884,14
Összesen (%) :					25%	74%	1%	100%

A fenti táblázatban foglalt adatok alapján

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Műszaki Tanulmánytár 1117 Budapest, Kaposvár u. 13-15. szám alatti I. tűzszakasza a

"CD"

azaz tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.

Sorszám	A besorolt helyiség megnevezése	Veszélyességi osztályonkénti besorolás					Alapterület /m ² /
		„A”	„B”	„C”	„D”	„E”	Összesen
	MMKM Műszaki Tanulmánytár B. épület II. tűzszakasz						
	FÖLDSZINT						
58.	Lépcsőház előtér				27,46		27,46
	Közlekedő				6,58		6,58
59.	Elektromos kapcsoló helyiség				1,50		1,50
60.	Tároló			1,50			1,50
61.	Toalett					1,50	1,50
62.	Kiállítótér				462		462
	I. EMELET						
63.	Lépcsőház előtér				27,46		27,46
64.	Közlekedő				6,58		6,58
65.	Tároló			1,50			1,50
66.	Tároló			1,50			1,50
67.	Elektromos kapcsoló helyiség				1,50		1,50
68.	Kiállítótér				462		462
	II. EMELET						
	Lépcsőház előtér				27,46		27,46
	Közlekedő				6,58		6,58
69.	Tároló			1,50			1,50
70.	Tároló			1,50			1,50
71.	Tároló				1,50		1,50
72.	Kiállítótér				462		462
Összesen (m2) :				7,5	1492,62	1,50	1501,62
Összesen (%) :				0,5%	99,4%	0,1%	100%

A fenti táblázatban foglalt adatok alapján

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Műszaki Tanulmánytár 1117 Budapest, Kaposvár u. 13-15. szám alatti II. tűzszakasza a

"CD"

azaz tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.

Sorszám	A besorolt helyiség megnevezése	Veszélyességi osztályonkénti besorolás					Alapterület /m ² /
		„A”	„B”	„C”	„D”	„E”	Összesen
	MMKM Műszaki Tanulmánytár III. tűzszakasz						
71.	Külső gépszín				331,5		
Összesen (m2) :					331,5		331,5
Összesen (%) :				0%	100%	%	100%

A fenti táblázatban foglalt adatok alapján

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Műszaki Tanulmánytár 1117 Budapest, Kaposvár u. 13-15. szám alatti III. tűzszakasza a

"CD"

azaz tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.

Sorszám	A besorolt helyiség megnevezése	Veszélyességi osztályonkénti besorolás					Alapterület /m ² /
		„A”	„B”	„C”	„D”	„E”	Összesen
	MMKM Műszaki Tanulmánytár IV. tűzszakasz						
72.	Parkoló				1000		
Összesen (m2) :					1000		1000
Összesen (%) :				0%	100%	%	100%

A fenti táblázatban foglalt adatok alapján

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Műszaki Tanulmánytár 1117 Budapest, Kaposvár u. 13-15. szám alatti IV. tűzszakasza a

"CD"

azaz tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.

Sorszám	A besorolt helyiség megnevezése	Veszélyességi osztályonkénti besorolás					Alapterület /m ² /
		„A”	„B”	„C”	„D”	„E”	Összesen
	A MMKM Műszaki Tanulmánytár Kaposvár u. 13-15. szám alatti épülete						
1.	MMKM I. tűzszakasz A. épület				1884,14		1884,14
2.	MMKM II. tűzszakasz B. épület				1501,62		1501,62
3.	MMKM III. tűzszakasz Külső gépszín				331,5		331,5
4.	MMKM IV. tűzszakasz Parkoló				1000		1000
Összesen (m2) :					4717,26		4717,26
Összesen (%) :				%	100%	%	100%

A fenti táblázatban foglalt adatok alapján

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Műszaki Tanulmánytár 1117 Budapest, Kaposvár u. 13-15. szám alatti létesítmény

"CD"

azaz tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.