

I. Számú melléklet

Magyar Műszaki és
Közlekedési Múzeum
Vegyészeti Múzeum

Tűzveszélyességi osztályba sorolás

8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1.

2015.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. szám alatt található létesítmény helyiségeinek tűzveszélyességi osztályba sorolását a 28/2011. (IX. 06.) BM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. rész XXXII. Fejezet 218. pontja, és az 54/2014. (XII.5) BM. rendelettel kiadott OTSZ. IV. Fejezet 9.§ alapján az alábbiak szerint állapítom meg.

Sorszám	A besorolt helyiség megnevezése	Veszélyességi osztályonkénti besorolás					Alapterület /m ² /
		„A”	„B”	„C”	„D”	„E”	Összesen
	MMKM Vegyészeti Múzeum épület I. tűzszakasz						
	II. EMELET						
1.	Női mosdó					8,27	8,27
2.	Férfi mosdó					5,38	5,38
3.	Szociális helyiség				12,69		12,69
4.	Közlekedő folyosó				37		37
5.	Iroda				24,36		24,36
6.	Iroda				26,60		26,60
7.	Iroda				26,25		26,25
8.	Iroda				22,14		22,14
9.	Raktár			54,73			54,73
10.	Raktár			47,12			47,12
11.	Közlekedő (Átjáró II.)				57,26		57,26
12.	Közlekedő (Átjáró I.)				44,53		44,53
13.	Kiállítótér II.				49,38		49,38
14.	Mosdó					7,83	7,83
15.	Kiállítótér I.				296,76		296,76
16.	Könyvtár			177			177
Összesen (m2) :				278,85	596,97	21,48	897,3
Összesen (%) :				31%	67%	2%	100%

A fenti táblázatban foglalt adatok alapján

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. szám alatti I. tűzszakasz

"CD"

azaz tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.

Sorszám	A besorolt helyiség megnevezése	Veszélyességi osztályonkénti besorolás					Alapterület /m ² /
		„A”	„B”	„C”	„D”	„E”	Összesen
	MMKM Vegyészeti Múzeum épület II. tűzszakasz raktár						
	Raktár						
17.	raktár			170			170
Összesen (m2) :				170			170
Összesen (%) :				100%	%	%	100%

A fenti táblázatban foglalt adatok alapján

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. szám alatti II. tűzszakasz

"CD"

azaz tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.

Sorszám	A besorolt helyiség megnevezése	Veszélyességi osztályonkénti besorolás					Alapterület /m ² /
		„A”	„B”	„C”	„D”	„E”	Összesen
	MMKM Vegyészeti Múzeum létesítmény						
1.	I. tűzszakasz				897,3		897,3
2.	II. tűzszakasz			170			170
Összesen (m2) :				170	897,3		1067,3
Összesen (%) :				6%	94%	%	100%

A fenti táblázatban foglalt adatok alapján

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. szám alatti létesítmény

"CD"

azaz tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.