

I. Számú melléklet

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeum

Tűzveszélyességi osztályba sorolás

**3517 Miskolc-Felsőhámor, Palota u. 22.,
3517 Miskolc-Újmassa, Ómassai út**

2015.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeum 3517 Miskolc - Felsőhámor, Palota u. 22. szám, illetve 3517 Miskolc - Újmassa, Ómassai út szám alatt található létesítmények helyiségeinek tűzveszélyességi osztályba sorolását a 28/2011. (IX. 06.) BM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. rész XXXII. Fejezet 218. pontja alapján, és az 54/2014. (XII.5) BM. rendelettel kiadott OTSZ. IV. Fejezet 9.§ alapján az alábbiak szerint állapítom meg.

Sorszám	A besorolt helyiség megnevezése	Veszélyességi osztályonkénti besorolás					Alapterület /m ² /
		„A”	„B”	„C”	„D”	„E”	Összesen
	MMKM Kohászati Múzeum épület I. tűzszakasz						
	FÖLDSZINT						
1.	Előtér				15,28		15,28
2.	Teakonyha				8,60		8,60
3.	Mosdó, WC					2,80	2,80
4.	Öltöző			1,40			1,40
5.	Iroda				17,22		17,22
6.	Tanácssterem				27,47		27,47
7.	Iroda				39,06		39,06
8.	Iroda				41,60		41,60
	EMELET I.						
9.	Előtér				12		12
10.	Kiállító terem				95,04		95,04
11.	Kiállító terem				86		86
12.	Mosdó - Pisszoár					3,10	3,10
13.	WC					1,6	1,6
14.	Előtér				13		13
15.	Műhely				10		10
16.	Kiállító terem				99,04		99,04
17.	Kiállító terem				89,81		89,81
18.	Mosdó - Pisszoár					3,30	3,30
19.	WC					1,6	1,6
	PADLÁSTÉR						
20.	Padlás			223,76			223,76
Összesen (m²) :				225,16	554,12	12,4	792,28

Összesen (%) :			28%	70%	2%	100%
----------------	--	--	-----	-----	----	------

A fenti táblázatban foglalt adatok alapján

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeum 3517 Miskolc- Felsőhárom, Palota u. 22. szám alatti I. tűzszakasz

"CD"

azaz tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.

Sorszám	A besorolt helyiség megnevezése	Veszélyességi osztályonkénti besorolás					Alapterület /m ² /
		„A”	„B”	„C”	„D”	„E”	Összesen
	MMKM Kohászati Múzeum épület II. tűzszakasz						
	KAZÁNHÁZ						
21.	Kazánház				15,01		15,01
22.	Raktár				10		10
Összesen (m2) :					25,01		25,01
Összesen (%) :				%	100%	%	100%

A fenti táblázatban foglalt adatok alapján

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeum 3517 Miskolc- Felsőhárom, Palota u. 22. szám alatti II. tűzszakasz

"CD"

azaz tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.

Sorszám	A besorolt helyiség megnevezése	Veszélyességi osztályonkénti besorolás					Alapterület /m ² /
		„A”	„B”	„C”	„D”	„E”	Összesen
	MMKM Kohászati Múzeum Palota u. 22. létesítmény						
23.	I. tűzszakasz				792,28		792,28
24.	II. tűzszakasz				25,01		25,01
Összesen (m2) :					817,29		817,29
Összesen (%) :				%	100%	%	100%

A fenti táblázatban foglalt adatok alapján

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeum 3517 Miskolc- Felsőhárom, Palota u. 22. szám alatti létesítmény

"CD"

azaz tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.

Sorszám	A besorolt helyiség megnevezése	Veszélyességi osztályonkénti besorolás					Alapterület /m ² /
		„A”	„B”	„C”	„D”	„E”	Összesen
	MMKM Kohászati Múzeum Miskolc- Újmassa, Ómassai út I. tűzszakasz						
25.	Előtér				3,97		3,97
26.	I. sz. terem				11,81		11,81
27.	II. sz. terem				28,64		28,64
28.	III. sz. terem				15,66		15,66
29.	IV. sz. terem				10,15		10,15
30.	Tároló			4,93			4,93
Összesen (m2) :				4,93	70,23		75,16
Összesen (%) :				7%	93%	%	100%

A fenti táblázatban foglalt adatok alapján

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeum 3517 Miskolc- Újmassa, Ómassai út alatti I. tűzszakasz

"CD"

azaz tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.

Sorszám	A besorolt helyiség megnevezése	Veszélyességi osztályonkénti besorolás					Alapterület /m ² /
		„A”	„B”	„C”	„D”	„E”	Összesen
	MMKM Kohászati Múzeum Miskolc-Újmassa, Ómassai út II. tűzszakasz						
31.	Vasverő				76,73		76,73
Összesen (m2) :					76,73		76,73
Összesen (%) :				%	100%	%	100%

A fenti táblázatban foglalt adatok alapján

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeum 3517 Miskolc- Újmassa, Ómassai út alatti II. tűzszakasz

"CD"

azaz tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.

Sorszám	A besorolt helyiség megnevezése	Veszélyességi osztályonkénti besorolás					Alapterület /m ² /
		„A”	„B”	„C”	„D”	„E”	Összesen
	MMKM Kohászati Múzeum Miskolc-Újmassa, Ómassai út III. tűzszakasz						
32.	Külső gyűjtemény				250		250
Összesen (m2) :					250		250
Összesen (%) :				%	100%	%	100%

A fenti táblázatban foglalt adatok alapján

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeum 3517 Miskolc- Újmassa, Ómassai út alatti III. tűzszakasz

"CD"

azaz tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.

Sorszám	A besorolt helyiség megnevezése	Veszélyességi osztályonkénti besorolás					Alapterület /m ² /
		„A”	„B”	„C”	„D”	„E”	Összesen
	MMKM Kohászati Múzeum Miskolc-Újmassa, Ómassai út létesítmény						
33.	I. tűzszakasz				75,16		75,16
34.	II. tűzszakasz				76,73		76,73
35.	III. tűzszakasz				250		250
Összesen (m2) :					401,89		401,89
Összesen (%) :				%	100%	%	100%

A fenti táblázatban foglalt adatok alapján

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeum 3517 Miskolc- Újmassa, Ómassai út alatti létesítmény

"CD"

azaz tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.