

# **I. Számú melléklet**

**Magyar Műszaki és**  
**Közlekedési Múzeum**  
**Alumíniumipari Múzeum /**  
**Ipari Örökség Múzeuma**

## **Tűzveszélyességi osztályba sorolás**

**8000 Székesfehérvár, Zombori út 12.**

**A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeum / Ipari Örökség Múzeuma 8000, Székesfehérvár Zombori út 12. szám alatt található létesítmény helyiségeinek tűzveszélyességi osztályba sorolását az 54/2014. (XII. 05.) BM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 4. Fejezete alapján az alábbiak szerint állapítom meg.**

Sorszám	A besorolt helyiség megnevezése	Veszélyességi osztályonkénti besorolás			Alapterület /m <sup>2</sup> /
		„A” „B”	„C” „D”	„E”	Összesen
	<b>MMKM Alumíniumipari Múzeum épület I. tűzszakasz</b>	<b>Robbanásveszélyes</b>	<b>Tűzveszélyes</b>	<b>Nem tűzveszélyes</b>	
	<b>PINCE</b>				
1.	Lépcsőház- előtér		8,56		8,56
2.	Gázfogadó		11,13		11,13
3.	Raktár		28,50		28,50
4.	Raktár		34,57		34,57
5.	Raktár		5,76		
6.	Kazánház		21,60		21,60
	<b>FÖLDSZINT</b>				
7.	Előtér		39,11		39,11
8.	Közlekedő		10,73		10,73
9.	Porta - Ruhatár		21,45		21,45
10.	Iroda		14,38		14,38
11.	Konyha		4,58		4,58
12.	Múzeumvez.-Iroda		21,42		21,42
13.	Tárgyaló		29,80		29,80
14.	Raktár I.		21,41		21,41
15.	Oktatóterem		21,41		21,41
16.	Közlekedő		6,93		6,93
17.	Mellék helyiség előtér			4,22	4,22
18.	Előtér Mosdó			2,04	2,04
19.	WC előtér			3,15	3,15
20.	WC			3,30	3,30
21.	Kiállító terem		29,82		29,82
22.	Kiállító terem		30,41		30,41
23.	Kiállító terem		155,62		155,62
24.	Foglalkoztató		51,73		51,73
	<b>EMELET</b>				

25.	Közlekedő				80,29		80,29
26.	Kiállító terem				43,46		43,46
27.	Kiállító terem				51,51		51,51
28.	Könyvtár			43,46			43,46
29.	Műemlék szoba				20,92		20,92
30.	Kiállító terem				43,75		43,75
31.	Kiállító terem				43		43
32.	Raktár			20,54			20,54
33.	Raktár			21,41			21,41
34.	Raktár			21,41			21,41
35.	Kiállító terem			21,41			21,41
36.	Raktár			21,41			21,41
37.	Raktár			21,35			21,35
38.	Mosdó					1,94	1,94
39.	Előtér - Pisszoár					4,20	4,20
40.	Mosdó					3,05	3,05
41.	WC					3,34	3,34
<b>Összesen (m2) :</b>				<b>282,68</b>	<b>740,16</b>	<b>25,24</b>	<b>1048,08</b>
<b>Összesen (%) :</b>				<b>27%</b>	<b>71%</b>	<b>2%</b>	<b>100%</b>

A fenti táblázatban foglalt adatok alapján

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeum / Ipari Örökség Múzeuma 8000 Szekesfehérvár, Zombori út 12. szám alatti létesítmény

**"CD"**

**azaz tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.**